

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 1月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	原子炉建屋付属棟1階(非管理区域)廃棄物処理区域給気ファン(A)の点検作業において、給気処理装置室を退出する際、負圧により扉が閉まり左手人差し指が挟まれ負傷したため、対策検討。 なお、被災者については、業務車にて医療機関へ搬送し治療を受け、医師により「左示指挫創」と診断された(不休)。	GIII	1月15日
2	その他	社内マニュアルに定める自家用電気工作物設備一覧表において、高台トレーラーハウス・コンテナ用発電機が反映されていなかったことが認められたため、原因調査・対策検討。 当該発電機について、自家用電気工作物設備一覧表へ反映を行う。	GIII	1月12日