

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 1月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	原子炉建屋天井クレーンにおいて、補巻クレーンの巻き上げ時に「補巻サイリスタ異常」警報の発生及び巻き上げ動作の停止(その後の操作ができない)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、補巻クレーンに吊り下げていたスリング(吊り具)は回収済み。	GⅢ	1月18日