

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 1月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系除湿装置(C)において、「塔切換不良」警報発生し、装置の自動停止が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、待機中であった除湿装置(B)を運転したため、計装用圧縮空気の供給に支障はない。	G III	1月20日
2	その他	一次水処理設備陰イオン樹脂塔廃液ポンプ(B)において、操作スイッチの動作不良(操作スイッチ「入」にてポンプ運転後に、スイッチを離し「自動」位置に戻るとポンプが自動停止する)が認められたため、当該操作スイッチを点検・修理。	G III	1月22日