

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 1月26日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	構内の協力企業棟において、未使用となっていた部屋に設置されたフロン類(HFC)が冷媒として充填されている、休止中の業務用パッケージ型エアコン18台について、法令に基づく3ヶ月に1回以上の点検の未実施及び点検整備記録簿が作成されていないことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、本件確認後に実施した点検において、全台異常はなかった。 また、本件機器に関しては、原子力関連設備に該当しないため、不適合グレードは「対象外」として扱います。	対象外	1月23日