

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 1月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	高電導度廃液系復水器(A)及び(B)排水弁の駆動用空気供給電磁弁において、排気口部より駆動用空気の漏えいが認められたため、当該電磁弁を点検・修理。 なお、駆動用空気供給元弁を「閉」したことにより空気の漏えいは停止した。	G III	1月25日
2	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系蒸発缶(A)濃縮廃液排出弁及び拔出弁の駆動用空気供給電磁弁において、排気口部より駆動用空気の漏えいが認められたため、当該電磁弁を点検・修理。 なお、駆動用空気供給元弁を「閉」したことにより空気の漏えいは停止した。	G III	1月25日