

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 3月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	放水ロモニター試料採取ポンプ吸込み口(開口部)に設置されているグレーチング4枚のうち1枚において、グレーチングが固定されているコンクリート基礎部分が高波により破損し、外れていることが認められたため、当該破損箇所を点検・修理。 なお、修理完了までは当該グレーチング周辺に区画を設置し立入り禁止とした。	GIII	2月28日