

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 3月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	一次水処理設備配管修理工事において、作業許可がされていない範囲の配管継手部の取り外しを行ったことが認められたため、当該箇所の復旧を行うとともに原因調査・対策検討。 なお、当該配管内には純水造水のための薬液(硫酸)が充填されていたが、抜き取り後適切に処理しており、これによる人身災害・漏えいはなかった。	G II	3月7日