

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 3月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	サイトバンカ	換気空調系サイトバンカ建屋プール室給気温度検出器及び指示計において、指示値不良(指示値のハンチングによるオースケール(目盛板上限值超え))が認められたため、当該計器を点検・修理。 なお、プール室給気温度は他の計器で監視が可能である。	GIII	3月12日