

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 3月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	サイトバンカ	使用済燃料輸送容器保管建屋スチームドレン移送系サンプポンプ位置保持型スイッチにおいて、動作不良(「自動」位置にて固着し操作できない)が認められたため、当該スイッチを点検・修理。なお、サンプポンプは当該スイッチ「自動」位置にて運転・停止が可能であり、廃液の移送に問題はない。	GⅢ	3月15日