

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 3月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	雑固体廃棄物分別設備コンベアにおいて、動作不良(点検中の動作確認時に、操作スイッチによる作動ができない)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、本件は長期間稼働していなかった機器の復旧時に発生したものであり、廃棄物処理に影響はない。	GIII	3月15日