

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 4月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	廃棄物処理建屋圧縮空気系空気圧縮機(A)気水分離器出口逆止弁において、空気圧縮機(B)の負荷運転による圧力変動の影響と思われる異音(カンカン音)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、待機中であった空気圧縮機(A)に切り替えを行い異音は停止した。	GIII	3月28日