

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 4月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系活性炭式希ガスホールドアップ建屋排気ファン(A)電動機点検において、反負荷側の軸受部(ベアリングハウジング)内径に嵌合管理値外れが認められたため、当該軸受部を点検・修理。	GIII	4月2日
2	サイトバンカ	換気空調系サイトバンカ建屋非管理区域排気ファン(B)電動機点検において、負荷側及び反負荷側の軸受部(ベアリングハウジング)内径に嵌合管理値外れが認められたため、当該軸受部を点検・修理。	GIII	4月2日