

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 4月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	補機冷却海水系原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)電解鉄イオン注入流量指示計出口弁において、点検に伴う隔離操作時に、当該弁を「全開」から「全閉」へ操作したところ、弁棒の破損が認められたため、当該弁棒を交換。	GIII	4月5日