

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 4月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	換気空調系活性炭希ガスホールドアップ建屋給気ファン(A)電動機点検において、負荷側軸受部(ベアリングハウジング)内径に嵌合管理値外れが認められたため、当該軸受部を点検・修理。	GIII	4月9日
2	その他	当発電所の2024年度業務計画において、社内マニュアルに示された策定期日までに計画を策定することができないことが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、社内マニュアルの策定期日は「原則」としており、品質に影響を与えないと判断されたことから、不適合グレードを「対象外」として扱う。	対象外	4月1日