

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 5月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	サービス建屋電気温水ボイラー電気昇温器の安全弁において、動作不良(吹き出し設定圧力以下において作動し、当該弁より下流の排水升へ指1本程度の水の連続流出)が認められたため、当該安全弁を点検・修理。 なお、電気温水ボイラーの運転を停止し、当該弁を隔離したことにより水の流出は停止した。	GⅢ	5月9日