

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 5月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	高圧用圧縮空気系空気圧縮機(B)において、点検時にアンローダシステム(圧縮機の負荷運転と無負荷運転との切替時に動作する弁の弁棒)の折損が認められたため、当該弁棒を交換。	GⅢ	5月16日