

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 5月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機(C)圧縮機(C-1)無負荷運転用電磁弁の継手部において、冷媒(フロン)の微量な漏えいが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該継手部については、増し締め後に補修テープによる補修を行い、冷媒の漏えいは停止した。	GⅢ	5月17日
2	1・2号廃棄物処理設備	スチームドレン系受ポンプ(A)軸封部排水配管において、詰まりが認められたため、当該配管を清掃。	GⅢ	5月21日