

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 5月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)4C-1点検後の回路試験において、しゃ断器投入回路に不具合(当該しゃ断器が投入状態で、本来出力されない再度投入信号が出力された)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該しゃ断器本体に異常はなく、投入・開放は可能であり運用上の影響はない。	GIII	5月29日