

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 6月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	消防訓練で使用した森林防災消火ポンプ(B)において、自動停止と故障警報の発生(過負荷を示す継電器の作動)が認められたため、原因調査及び点検・修理。 なお、自動停止した当該ポンプの状態に異常はみられず、運転確認にて再現性はなかった。 また、森林防災設備は消火ポンプ(A)が運転可能であり、消火活動に影響はない。	GIII	5月29日