

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 6月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	雑固体廃棄物焼却設備焼却炉出口温度指示調節計において、計器点検にて温度指示値に計器精度外れが認められたため、当該温度指示調節計を点検・修理。 なお、現在焼却設備は停止中のため影響はない。	GIII	6月20日
2	3・4号廃棄物処理設備	雑固体廃棄物焼却設備空気混合部出口温度指示調節計において、計器点検にて温度指示値に計器精度外れが認められたため、当該温度指示調節計を点検・修理。 なお、現在焼却設備は停止中のため影響はない。	GIII	6月20日