

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 7月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	廃棄物固化系機器試運転において、窒素製造装置空気圧縮機(B)を停止した際、当該圧縮機の冷却水(非放射性)が圧縮機室(非管理区域)床面に漏えいしたことが認められたため、冷却水漏えいの原因調査・対応検討。 なお、冷却水の手動弁を全閉とし漏えいは停止。	GⅢ	7月11日