

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 8月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調補機冷却系主冷凍機(B)凝縮器において、渦流探傷検査により冷却管全725本中、1本に内面減肉が認められたため、当該冷却管に閉止栓取付。 なお、当該冷却管の閉止許容本数以内(7本以内に対し1本)であるため、凝縮器の性能に影響はない。	GⅢ	8月20日