

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 8月30日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	非常用ディーゼル発電設備(B)始動用空気だめ出口弁軸封部において、微少の空気漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、空気だめの圧力低下時には圧縮機にて自動加圧されるため、非常用ディーゼル発電設備(B)の運転に影響はない。	GⅢ	8月28日