

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 9月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	ろ過水タンク(No. 1)出口の工事用水配管において、当該配管からの漏えいにより発電所構内の建物(研修棟)南側法面より水の湧き出しが認められたため、当該配管を点検・修理。 なお、本件は原子力発電関連設備に該当しないため、不適合グレード「対象外」として扱います。	対象外	9月1日