

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年10月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	タンクベント処理系固化設備機器排気ファン(A)吸込容量制御装置において、動作不良(開度が0%(閉の状態)のまま開動作しない)が認められたため、当該装置を点検・修理。 なお、タンクベント処理系固化設備機器排気ファン(B)が運転中のためタンクベント処理系の運転に影響はない。	GIII	10月8日