

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年11月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	構内配電線の電柱(C-3柱及びC-7柱)において、点検に伴う接地抵抗値測定にて、判定基準外れ(基準値:10Ω以下に対して、C-3柱:39.8Ω, C-7柱:40.8Ω)が認められたため、当該電柱の接地回路を点検・修理。	GIII	11月12日