

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年11月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	プラスチック固化体一時貯蔵室の天井クレーン位置検出スイッチにおいて、動作不良(位置表示 灯が点灯しない)が認められたため、当該位置検出スイッチを点検・修理。 なお、当該クレーンは目視による位置確認で動作可能。	GIII	11月14日