

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年11月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	燃料プール冷却浄化系逆洗受タンク室入口扉において、扉の開操作できないことが認められたため、当該入口扉を点検・修理。 なお、当該入口扉のリンク機構を修理し、扉の開閉操作が可能となった。	GIII	11月15日
2	3号機	換気空調補機冷却系サービス建屋冷凍機(A)出口弁において、冷凍機点検中に弁シート部からの漏えい(にじみ程度)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、漏えいは微量であるため、冷凍機点検への影響はない。	GIII	11月18日