

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年11月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名   | グレード | 発見日    |
|-----|-----|---|------|--------|
| 1   | 1号機 | プロセス計算機プラント監視サーバにおいて、「プラント監視サーバ1及び2監視バス I 系通信障害」警報の発生、監視サーバ1側の監視バス I 系の故障が認められたため、当該監視サーバを点検・修理。<br>なお、当該監視バスは、予備機側への自動切替えによりデータ伝送を継続しているため、プラントデータの監視機能に影響はない。 | GIII | 11月20日 |