

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年11月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	構内に配備中の高圧電源車11台のうち1台において、月例点検時にブレーキの警告灯が点灯したまま消灯しないこと及びブレーキオイルの滲みが認められたため、当該車両を点検・修理。 なお、滲み箇所下部へは受け皿を設置済み。 また、電源車は原子力事業者防災計画で定める待機要求台数(8台)を確保できていることから、発電所の緊急時対応に影響はない。	GⅢ	11月21日