

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年11月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋冷凍機膨張水槽補給水弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁設置配管の上流側の弁を閉し、漏えいは停止。	GⅢ	11月22日
2	3・4号廃棄物処理設備	雑固体廃棄物焼却設備雑固体投入機スライドダンパーにおいて、「雑固体投入機渋滞」警報が発生し、動作不良(雑固体を焼却炉へ投入する際、「中間開」位置で停止したため投入できなかった)が認められたため、当該スライドダンパーを点検・修理。	GⅢ	11月22日