

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年12月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	一次水処理設備シリカ(二酸化ケイ素)計において、計器点検時に指示値不良(指示値と手分析結果に差異があること)が認められたため、当該シリカ計を点検・修理。 なお、手分析による代替監視が可能であることから、一次水処理設備の運転に影響はない。	GIII	11月28日