

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年12月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	活性炭式希ガスホールドアップ建屋ドラム缶搬出入口に設置している管理区域境界集積線量計において、通信不良及び計数回路不良が認められたため、当該集積線量計を交換。 なお、手動測定により当該エリアの線量上昇がないこと及び当該集積線量計の測定期間において線量の上昇を伴う作業がないことを確認した。	GⅢ	11月29日