

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年12月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	廃棄物固化系温水器(B)加熱蒸気系供給配管逃し弁において、シート部に漏えい(大気放出口より少量の蒸気(非放射性)の漏えい)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁の上流側にある弁を全閉にし漏えいは停止。	GIII	12月3日