

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年12月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置フィルター(A)排水プラグにおいて、微量の海水漏えい(約4秒に1滴)が確認され、当該プラグの締め込みを実施したところ、腐食による破損・脱落が認められたため、当該部を点検・修理。 なお、電解鉄イオン供給ポンプを停止し、海水漏えいは停止。	GIII	12月11日