

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年12月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	廃棄物処理建屋北側エリア(非管理区域)に設置している管理区域境界集積線量計1台において、計数回路不良が認められたため、当該集積線量計を交換。 なお、手動測定により当該エリアの線量上昇がないこと及び当該集積線量計の測定期間において線量の上昇を伴う作業がないことを確認した。	GIII	12月17日