

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年12月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋冷水ポンプ(B)入口弁及び出口弁において、ポンプ隔離時に、当該弁のシート部に漏えい(非放射性)が認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」であることから、系統機能に影響はない。	GⅢ	12月19日