

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 1月15日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	エリア放射線モニター系(No. 4)「原子炉区域B」において、モニター指示値下限警報の発生/復帰が認められたため、当該放射線モニターを点検・修理。 なお、現在の指示値は、通常範囲で安定しており、監視機能への影響はない。	GIII	1月12日