

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 1月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	2号機廃棄物処理補機冷却海水系熱交換器(C)出入口圧力指示計低圧側元弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」運用のため系統機能に影響はない。	GIII	1月20日