

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 3月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	所内用圧縮空気系-計装用圧縮空気系連絡弁出口圧力指示調節計の空気減圧弁において、微少の空気の漏えい(非放射性)が認められたため、当該減圧弁を交換。 なお、空気の漏えいは微少であることから圧縮空気の供給に影響はない。	GⅢ	3月20日