◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 5月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	常用照明用分電盤(NLP-4T11)において、回路No.8(タービン建屋地下2階北東エリア照明)の配線用しゃ断器トリップ(開放)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該エリアは代替照明にて照度は確保可能なため作業等への影響はない。	GIII	5月12日
2	3・4号廃棄物処理設備	タンクベント処理系排気ファン(A)吸込容量制御装置において、駆動用空気の漏えい(非放射性)が認められたため、当該装置を点検・修理。 なお、駆動用空気供給元弁を「全閉」とし、漏えいは停止。 また、排気ファン(B)が運転可能であるため、系統機能への影響はない。	GIII	5月8日