

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 5月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	燃料プール冷却浄化系逆洗水圧力指示計において、指示値不良(通常値0.82MPa程度のところ1.28MPaと高めに指示)が認められたため、当該圧力指示計を点検・修理。 なお、他の計器にて圧力指示値の確認が可能なため、系統機能への影響はない。	GⅢ	5月25日