

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 9月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	サイトバンカ	所内低圧電源設備配電盤(パワーセンター)2FSB(2B)「サイトバンカ監視制御盤」受電しゃ断器操作スイッチにおいて、当該受電しゃ断器の投入ができないことが認められたため、当該操作スイッチを点検・修理。	GⅢ	9月3日