

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 9月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

| NO. | 号機等             | 不適合件名                                                                                                                                                       | グレード | 発見日   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1   | 1・2号廃棄物<br>処理設備 | 廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系除湿装置(B)において、点検後の試運転時に「RW IA除湿装置Bヒータ温度高」警報が発生し確認したところ、除湿塔(B)加熱空気入口弁の動作不良(所定の位置まで動作せず)が認められたため、当該入口弁を点検・修理。<br>なお、除湿装置(C)が運転中であるため、系統機能に影響はない。 | GⅢ   | 9月10日 |