

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年11月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	一時立入者による放射線管理区域退域検査時に、飲食物の持ち込みが確認されたため、原因調査・対策検討。 なお、当該飲食物は故意に持ち込んだものではなく、放射線管理区域内にて飲食していないことを確認。	GIII	11月25日
2	その他	原子力規制庁に提出した「防災訓練実施結果報告書」に複数の誤記が確認されたため、誤記訂正を行い再提出を実施。今後、原因調査・対策検討。	GIII	11月21日
3	その他	放射線作業管理計算機用分電盤の点検時に、「拡張システム重故障停止中」警報が発生し、緊急時対策支援システム(ERSS)への伝送不良(気象観測および放水口モニターで監視しているデータ)が確認されたため、当該装置を点検・修理。 なお、福島県テレメーターシステムおよび当社ホームページの伝送は正常であるため観測・監視機能に影響はない。	GIII	11月21日