

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 3月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	放射性ドレン移送系サンプポンプ運転記録計の記録紙交換時に、異音(ガガガ音)を確認したため、当該記録計を点検・修理。 なお、サンプポンプの運転に支障はなく、タンク液位や流量計で監視可能なことから、監視機能に影響はない。	GIII	3月13日