

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 4月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	固化系乾燥機復水器(A)冷却水伝熱管において、冷却水(非放射性)の漏えいを確認したため、当該伝熱管を点検・修理。 なお、冷却水出入口弁を「閉」し、漏えいは停止。	GⅢ	4月7日