

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 4月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	1・2号機放水口モニター監視盤巡視時に、1号機用空気循環ファンが停止していることを確認したため、当該ファンを交換。	GⅢ	4月3日
2	その他	委託警備員(1名)が現場移動中に、道路の段差でバランスを崩し転倒(左ひざを負傷)。当所産業医により皮膚表面のみで骨に異常はないとの診断。 なお、段差は補修を実施。	GⅢ	4月9日