

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 5月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	タービン建屋1階北東機械工作室入口扉において、ドアクローザーアーム部の破損を確認したため、当該部品を交換。 なお、当該扉の開閉に問題はなく通行可能であり、空調差圧により自動閉することを確認。	GⅢ	5月19日
2	3・4号廃棄物処理設備	低電導度廃液系ろ過器逆洗用空気圧縮機(A)電動機点検時に、負荷側軸受部(ベアリングハウジング)内径に嵌合管理値外れを確認したため、当該軸受部を点検・修理。 なお、空気圧縮機(B)が運転可能であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	5月19日