

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 5月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	雑用水系主復水器連続洗浄装置封水洗浄水連絡弁操作時に、動作不良(開固着)を確認したため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」のため、系統機能に影響はない。	GIII	5月25日
2	2号機	雑用水系主復水器連続洗浄装置封水洗浄水止め弁操作時に、動作不良(開固着)を確認したため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」のため、系統機能に影響はない。	GIII	5月25日